

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00331
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623183
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "профайн РУС". Адрес: 115419 Москва, 2-й Рошинский проезд, д. 8. ОГРН: 1027739332961. Телефон (495) 232 93 30, факс (495) 232 93 31.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "профайн РУС". Адрес: 115419 Москва, 2-й Рошинский проезд, д. 8. ОГРН: 1027739332961. Телефон (495) 232 93 30, факс (495) 232 93 31.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» ОС «НПО ПОЖЦЕНТР». 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1., тел. (495) 673-79-33. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "Трокаль" ("TROCAL"), выпускаемые по ГОСТ 30673-99. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 см. Приложение
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 898/РС, № 899/РС от 25.10.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.; Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля по сертифицированной продукции № 0360/2-АПИ от "17" ноября 2009 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ССПБ.RU.ПБ37 аттестат аккредитации от 09.10.2008 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2010 по 10.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00331

(обязательная сертификация)

ТР 0055273

(учетный номер бланка)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "Трокаль" ("TROCAL"):
группа нормальногорючие (Г3);
группа с высокой дымообразующей способностью (Д3);
группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);
- для белых, неламинированных - группа умеренновоспламеняемые (В2),
- для окрашенных в массу, ламинированных - группа легковоспламеняемые (В3).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков


В.Б. Смирнов